2026年10月15日

各　位

インフラファンド発行者名
グリーンライト・再エネインフラ投資法人
代表者名　執行役員　澤本　慶太
（コード番号：509A）
管理会社名
ブルースカイ・インベストメント株式会社
問合せ先　投資運用部長　杉山　裕理佳
投資運用部　アセットマネージャー　熊谷　紗妃
TEL:03-6274-6371

（変更・訂正）「太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ」における「予想発電量」の記載方法の変更および訂正に関するお知らせ

グリーンライト・再エネインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、毎月公表しております「太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ」（以下「月次お知らせ」といいます。）に記載する「予想発電量」について、2026年9月分の月次お知らせよりその記載方法を下記のとおり変更することといたしました。

また、これまでに公表いたしました2026年3月分から2026年8月分までの月次お知らせの「1.月次発電電力量実績」に記載しておりました各月の「予想発電量(A)」につきましても同様の記載とし、当該予想発電量と実績発電量(B)との「差異(B)-(A)」並びに「予実対比(B)/(A)」と共に下記のとおり訂正することといたしましたので、お知らせいたします。

記

【変更および訂正の理由】

これまで月次お知らせの「予想発電量(A)」には、弊社が第三者専門家より取得しているテクニカルレポートに記載の各月の発電電力量予測値を記載しておりました。当該予測値は出力制御による発電電力量の減少を織り込んでいない数値であるため、出力制御が実施されている状況下においては「予想発電量(A)」と「実績発電量(B)」との差異に、日射量等の気象条件や設備の稼働状況による影響に加え、出力制御による影響が含まれることとなり、保有発電所の発電状況を適切にお伝えすることが難しくなっておりました。

そこで、投資家の皆様に保有発電所の発電状況をより適切にご理解いただけるよう、2026年9月分の月次お知らせより「予想発電量(A)」として第三者専門家が算出した発電電力量予測値に出力制御の影響（過去の出力制御実績及び一般送配電事業者が公表する出力制御見通し等を基に保有発電所のO&M業者が算出した各発電所の月別予想出力制御率）を加味した数値を記載することといたしました。

また、これまでに公表いたしました2026年3月分から2026年8月分までの月次お知らせの「1.月次発電電力量実績」に記載しておりました各月の「予想発電量(A)」および当該予想発電量と実績発電量(B)との「差異(B)-(A)」並びに「予実対比(B)/(A)」につきましても下記のとおり訂正いたします。

【訂正箇所及び訂正内容】
（訂正箇所は下線部のとおりです。）

（訂正前）

1. 月次発電電力量実績（2026 年 3 月 10 日～2026 年 7 月 31 日）

	物件数（注１）	パネル出力（kW）	予想発電量(A)（kWh）（注２）	実績発電量(B)（kWh）	差異（kWh）(B)-(A)	予実対比（%）(B)/(A)
2026年3月(確報)(注3)	13	25,217.52	2,216,151	2,060,169	-155,982	93.0%
2026年4月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,432,431	2,856,949	-575,949(注4)	83.2%
2026年5月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,791,408	3,062,474	-728,934(注4)	80.8%
2026年6月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,342,794	2,950,924	-391,870	88.3%
2026年7月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,336,909	3,043,702	-293,207	91.2%

（注１）投資法人設立後、S-TK-01 茨城 行方市頃内発電所を 2025 年 11 月 28 日に組み入れ、その他 12 物件を 2026 年 3 月 10 日に取得しています

（注２）「予想発電量」は、超過確率 P（パーセンタイル）50 の数値（50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。）としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された賃貸借期間における各月の発電電力量予測値をいいます。

（注３）「確報」においては、「実績発電量」に各電力会社から受領する売電明細（各電力会社が本投資法人所有の発電所から発電された電気を購入した際の購入代金の通知）の数値を記載しております。

（注４）S-TK-03 栃木 河内郡上三川発電所においては、2026 年 4 月 7 日に発生した電気ケーブル盗難被害の影響に より、同日以降は一部稼働を停止しております。

（訂正後）

1. 月次発電電力量実績（2026 年 3 月 10 日～2026 年 7 月 31 日）

	物件数（注１）	パネル出力（kW）	予想発電量(A)（kWh）（注２）	実績発電量(B)（kWh）	差異（kWh）(B)-(A)	予実対比（%）(B)/(A)
2026年3月(確報)(注3)	13	25,217.52	2,157,951	2,060,169	-97,782	95.5%
2026年4月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,416,109	2,856,949	-559,160(注4)	83.6%
2026年5月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,650,084	3,062,474	-587,610(注4)	83.9%
2026年6月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,339,587	2,950,924	-388,663	88.4%
2026年7月(確報)(注3)	13	25,217.52	3,336,785	3,043,702	-293,083	91.2%

（注１）投資法人設立後、S-TK-01 茨城 行方市頃内発電所を 2025 年 11 月 28 日に組み入れ、その他 12 物件を 2026 年 3 月 10 日に取得しています

（注２）「予想発電量」は、超過確率 P（パーセンタイル）50 の数値（50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。）としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された賃貸借期間における各月の発電電力量予測値に、出力制御の影響（過去の出力制御実績及び一般送配電事業者が公表する出力制御見通し等を基に保有発電所の O&M 業者が算出した各発電所の月別予想出力制御率）を加味した数値をいいます。

（注３）「確報」においては、「実績発電量」に各電力会社から受領する売電明細（各電力会社が本投資法人所有の発電所から発電された電気を購入した際の購入代金の通知）の数値を記載しております。

（注４）S-TK-03 栃木 河内郡上三川発電所においては、2026 年 4 月 7 日に発生した電気ケーブル盗難被害の影響に より、同日以降は一部稼働を停止しております。

＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.greenlight-infra.com/

以 上